

LEGENDA

	FORNITURA ENEL
	QUADRO GENERALE
	QUADRO COMANDO - TRASFORMAZIONE
	QUADRO GENERALE
	LAMPADA VOTIVA
	POZZETTO S.F. 30 X 30 H 25/41 C.A.
	POZZETTO S.F. 40 X 40 H 45/65 C.A.
	POZZETTO S.F. 20X20 H 20
	LINEA 15 V POSA DIRETTAMENTE INTERRATA CAVO 1x (2 x 1.5) marchiato USO SISTEMA SELV DERIVAZIONE CAVO 1x (2 x 0.75) , GIUNTO STAGNATO ED ISOLATO CON COLLANTE T1CELBO (IN TUTTE LE TOMBE)
	LINEA 15 V POSA DIRETTAMENTE INTERRATA CAVO 1x (2 x 0.75) marchiato USO SISTEMA SELV DERIVAZIONE CAVO 1x (2 x 0.75) , GIUNTO STAGNATO ED ISOLATO CON COLLANTE T1 CELBO (SOLO NELLE TOMBE ALLACCIATE)
	LINEA 15 V POSA IN CAVIDOTTO CORR. INT. LISCIO d. 63 mm
	LINEA 15 V POSA IN TUBO POLIETILENE HD PN16 d. 20 mm
	LINEA 15 V POSA IN TUBO CORRUGATO FLESSIBILE d. 16 mm
	LINEA 15 V CAVO A07VVH2-V / URDR 1x (2x0.75/1.5) DERIVAZIONE FINALE CAVO 1x(2x0.5/1) GIUNTO STAGNATO O MORSETTATO POSA FISSA (IMPIANTO ESISTENTE A NORMA E NON SOGGETTO E RIFACIMENTO)
	CAVIDOTTO ESISTENTE
	FUTURA REALIZZAZIONE



FINANZA DI PROGETTO
ai sensi dell'art. 183 c.15 del D.lgs 50/2016

COMUNE DI TALMASSONS
CIMITERO DI FLUMIGNANO - SANT' ANDRAT DEL CORMOR

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
IMPIANTO ELETTRICO
DI ILLUMINAZIONE VOTIVA 15V

UFFICIO TECNICO PROGETTAZIONE
LUX FIDELIS s.r.l. - Perito Elettrotecnico Galliussi Ivo
Iscrizione Albo Periti Industriali di Udine n. 2554
Via Boldarin, 4 - 33040 Premariacco
ivogalliussi@pec.it - ivogalliussi@luxfidelis.it

Tavola 1	Nome File FLUMIGNANO_00	Il Progettista
Scala 1:150	La ditta	
Data 16/06/2022		
Agg. data		
Agg. data		