



LEGENDA	
	FORNITURA ENEL
	QUADRO GENERALE
	QUADRO FOTOVOLTAICO
	QUADRO COMANDO - TRASFORMAZIONE
	POZZETTO S.F. 30 X 30 H 25/41 C.A.
	POZZETTO S.F. 40 X 40 H 45/65 C.A.
	CASSETTA DI CONNESSIONE
	LINEA CAVO 230V POSA IN TUBO CORRUGATO INT. LISCIO
	LINEA 230V POSA IN TUBO RIGIDO RK Ø25
	PUNTAZZA DI DISPERSIONE A CROCE, IN ACCIAIO ZINCATO, COMPLETA DI MORSETTO PER IL COLLEGAMENTO DEL CONDUTTORE DI TERRA ENTRO POZZETTO S.F. 40x40 H=50 C.A.
	CONDUTTORE DI TERRA IN CORDA ISOLATA TIPO NO7V-K DI COLORE GIALLO VERDE, SEZIONE 16mmq, DAL DISPENSORE DI TERRA AL COLLETTORE
	DISPENSORE IN CORDA DI RAME NUDA, SEZIONE 35mmq, INTERRATO AD ALMENO 500mm DI PROFONDITA' ED ATTORNIATO DA TERRA VEGETALE
	PUNTAZZA DI DISPERSIONE A CROCE, IN ACCIAIO ZINCATO 50x50x5x L.1500mm
	CAVIDOTTO ESISTENTE
	FUTURA REALIZZAZIONE

FINANZA DI PROGETTO
ai sensi dell'art. 183 c.15 del D.lgs 50/2016

COMUNE DI TALMASSONS
CIMITERO DI FLUMIGNANO - SANT' ANDRAT DEL CORMOR

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
IMPIANTO ELETTRICO
DI ILLUMINAZIONE VOTIVA 230V

UFFICIO TECNICO PROGETTAZIONE
LUX FIDELIS s.r.l. - Perito Elettrotecnico Galliussi Ivo
Iscrizione Albo Periti Industriali di Udine n. 2554
Via Boldarin, 4 - 33040 Premariacco
ivogalliussi@pec.it - ivogalliussi@luxfidelis.it

Tavola 2	Nome File FLUMIGNANO_00	Il Progettista
Scala 1:150	La ditta	
Data 16/06/2022		
Agg. data		
Agg. data		