



| LEGENDA | |
|---------|---|
| ENEL | FORNITURA ENEL |
| QG | QUADRO GENERALE |
| QFTV | QUADRO FOTOVOLTAICO |
| QCT | QUADRO COMANDO - TRASFORMAZIONE |
| □ | POZZETTO S.F. 30 X 30 H 25/41 C.A. |
| ◻ | POZZETTO S.F. 40 X 40 H 45/65 C.A. |
| ● | CASSETTA DI CONNESSIONE |
| --- | LINEA CAVO 230V POSA IN TUBO CORRUGATO INT. LISCIO |
| --- | LINEA 230V POSA IN TUBO RIGIDO RK Ø25 |
| ⚡ | PUNTAZZA DI DISPERSIONE A CROCE, IN ACCIAIO ZINCATO, COMPLETA DI MORSETTO PER IL COLLEGAMENTO DEL CONDUTTORE DI TERRA ENTRO POZZETTO S.F. 40x40 H=50 C.A. |
| --- | CONDUTTORE DI TERRA IN CORDA ISOLATA TIPO NO7V-K DI COLORE GIALLO VERDE, SEZIONE 16mmq, DAL DISPERSORE DI TERRA AL COLLETTORE |
| --- | DISPERSORE IN CORDA DI RAME NUDA, SEZIONE 35mmq, INTERRATO AD ALMENO 500mm DI PROFONDITA' ED ATTORNIATO DA TERRA VEGETALE |
| ⚡ | PUNTAZZA DI DISPERSIONE A CROCE, IN ACCIAIO ZINCATO 50x50x5x L.1500mm |
| --- | CAVIDOTTO ESISTENTE |
| ▨ | FUTURA REALIZZAZIONE |

FINANZA DI PROGETTO
ai sensi dell'art. 183 c.15 del D.lgs 50/2016

COMUNE DI TALMASSONS
CIMITERO DI TALMASSONS

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
IMPIANTO ELETTRICO
DI ILLUMINAZIONE VOTIVA 230V

| UFFICIO TECNICO PROGETTAZIONE LUX FIDELIS s.r.l. - Perito Elettrotecnico Galliussi Ivo | | |
|--|----------------------------|----------------|
| Iscrizione Albo Periti Industriali di Udine n. 2554 Via Boldarin, 4 - 33040 Premariacco ivogalliussi@pec.it - ivogalliussi@luxfidelis.it | | |
| Tavola 2 | Nome File TALMASSONS_00 | Il Progettista |
| Scala 1:200 | La ditta | |
| Data 16/06/2022 | | |
| Agg. data | | |
| Agg. data | | |